ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ
28 апреля 2016 г. № 110

О внесении изменений и дополнений в нормы пожарной безопасности Республики Беларусь НПБ 15-2007

На основании статьи 36 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной безопасности» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 15-2007», утвержденные приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 10 декабря 2007 г. № 167, следующие изменения и дополнения:

в части первой пункта 1 слово «ЧС» заменить словом «пожаре»;

в пункте 6:

подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1 помещения с мокрыми процессами (бассейны, душевые, умывальные, санузлы, курительные, камеры охлаждения, мойки, а также овощные, мясные и рыбные цеха с наличием моечного оборудования предприятий общественного питания и помещения хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке) предприятий торговли);»

дополнить пункт подпунктом 6.9 следующего содержания:

«6.9 производственные и складские помещения, в которых перерабатываются (хранятся) зерно, мука, рапс, семена и комбикорм (за исключением случаев, когда в технологическом процессе переработки применяются ЛВЖ и ГЖ).»;

подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7.1 помещения с газонаполненным оборудованием при отсутствии горючих материалов в помещении;»

пункт 10 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«здания с атриумами, при высоте атриума более 15 м;»;

в пункте 16 слово «ЧС» заменить словом «пожаре»;

в таблице 1:

в подпункте 1.1 пункта 1:

из графы второй слова «(кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна и муки)» исключить;

в графах третьей и четвертой цифры «300» заменить цифрами «500»;

из графы второй подпункта 6.10 пункта 6 слова «(кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна и муки)» исключить;

в подпункте 8.1 пункта 8:

подпункты 8.1.5 и 8.1.6 изложить в следующей редакции:

«8.1.5	Здания класса Ф3.1 (все помещения, за исключением перечисленных в пунктах 6 и 7) с количеством этажей:			
8.1.5.1	3 этажа и более (с учетом подвального и цокольного этажей при их наличии) при наибольшем значении площади этажа:	Менее 300 м^2	300 м^2 и более	учитываются этажи с наличием торговых и (или) торгово-развлекательных площадей и (или) предприятий общественного питания

8.1.5.2	2 этажа (с учетом подвального и цокольного этажей при их наличии) при наибольшем значении площади этажа:	Менее 3000 м^2	3000 м^2 и более	учитываются этажи с наличием торговых и (или) торгово-развлекательных площадей и (или) предприятий общественного питания
8.1.5.3	1 этаж при размещении торгового зала в надземном этаже здания при площади этажа: при размещении торгового зала в подвальном и цокольном (за исключением наземного) этажах	Менее 3750 м^2 Менее 200 м^2	3750 м^2 и более 200 м^2 и более	
8.1.6	Помещения с высотой складирования веществ, материалов, продукции и сырья 5,5 м и более	–	Независимо от показателей	Защищаются в том числе и внутри-стеллажные пространства»;

графу вторую подпункта 8.1.20 изложить в следующей редакции:

«Лечебно-профилактические учреждения и аптеки, за исключением объектов, указанных в пункте 8.1.21 таблицы 1»;

графу вторую подпункта 8.1.21 изложить в следующей редакции:

«Фельдшерско-акушерские пункты, а также отдельно стоящие аптеки, расположенные в сельских населенных пунктах»;

в пункте 9:

графу пятую подпункта 9.2 после слов «Отдельно стоящие» дополнить словами «и группы»;

графу вторую 9.6 изложить в следующей редакции:

«Помещения зданий, а также здания мобильные контейнерного типа, предназначенные для размещения электрогенераторов (электростанций) с двигателями внутреннего сгорания, работающих на жидком моторном топливе»;

графу вторую пункта 9.8 после слов «Комплексные приемные пункты,» дополнить словами «а также контрольно-пропускные пункты,»;

примечание к таблице 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Отдельно стоящие здания трансформаторных подстанций, газорегуляторных пунктов и газораспределительных станций, оборудованных средствами телемеханики, обеспечивающими передачу информации о возникновении пожара, аварийных режимах работы оборудования и неисправностей (задымление, утечка горючего газа, короткое замыкание и прочие) в круглосуточную диспетчерскую службу, обеспеченную телефонной связью с пожарными аварийно-спасательными подразделениями, допускается не оборудовать системами передачи извещений о пожаре.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 г.

Первый заместитель Министра,
Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по пожарному надзору **В.А.Степаненко**