

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2019 г. № 41

**Об изменении постановления Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 28 апреля 2018 г. № 28**

На основании пункта 7 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, и подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. № 28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» следующие изменения:

из преамбулы слова «О развитии предпринимательства» и «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» исключить;

в абзаце семнадцатом пункта 1 слово «(дружин)»¹ заменить словом «(дружин)»;

дополнить постановление пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. При определении в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности требований к местам для курения* и их размещения учитывается, что:

специальные места для курения, расположенные вне зданий и сооружений, размещаются не ближе 30 метров от наружных установок категорий Ан, Бн и Вн по взрывопожарной и пожарной опасности и 18 метров от зданий категорий А и Б по взрывопожарной опасности, а также оборудуются емкостями из негорючих материалов для сбора окурков и табачного пепла;

комнаты (кабины) для курения, расположенные в зданиях и сооружениях, оборудуются емкостями из негорючих материалов для сбора окурков и табачного пепла, отделка ограждающих конструкций выполняется из негорючих материалов. В случаях выполнения отделки ограждающих конструкций из горючих материалов или размещения в них мебели из горючих материалов в таких комнатах (кабинах) для курения должно быть не менее одного порошкового огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов либо не менее двух порошковых огнетушителей с массой огнетушащего вещества не менее 4 килограммов каждый.

* За исключением потребления некурительных табачных изделий HEETS посредством системы нагревания табака типа IQOS и других электронных систем курения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2019 г.

Первый заместитель Министра

А.Ф.Худолеев