МІНІСТЭРСТВА АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск,
тэл. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
http://www.mas.by

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск,
тел. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
http://www.mas.by

28.07.2021 № 01-1-15/4-692/14-1

На № _____ ад _____

О разъяснении

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело Ваше обращение, зарегистрированное в интернет-приемной от 06.07.2021 № 21017, и в пределах компетенции сообщает следующее.

1. Лестница 3-го типа может применяться только в качестве второго эвакуационного выхода.

2. Минимальная ширина проходов внутри помещения, а также ширина проходов к одиночным рабочим местам не нормируется.

3. В соответствии с пунктом 7.1.4 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ширина эвакуационных выходов из помещений и квартир на лестничные клетки должна быть не менее 0,8 м, а ширина выходов из коридоров на лестничные клетки - 0,9 м.

4. Согласно пункту 7.4.17 СН 2.02.05-2020 допускается предусматривать проемы в конструкциях, отделяющих выходы из подземных этажей от наземной части.

5. Пункт 7.5.6.15 СН 2.02.05-2020 распространяется только на здания класса функциональной пожарной опасности Ф5.

6. В соответствии с пунктом 10.2.10 СН 2.02.05-2020 при выполнении ограждения основной кровли здания не требуется дополнительно предусматривать ограждение части здания, возвышающейся на высоту менее 10 м от уровня основной кровли.

7. Считаем возможным устройство роллет на окнах помещений с массовым пребыванием людей при условии возможности их ручного открывания изнутри.

8. Согласно пункту 10.2.16 СН 2.02.05-2020 отметку пола следует принимать от планировочной отметки земли у эвакуационного выхода из лестницы наземной части здания.

В случае несогласия с ответом, Вы вправе его обжаловать в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Заместитель Министра А.И.Ананич



02 Контрова 226 54 12